



承装（修、试）施工机具配置

承修类 五级

**杭州 高电**  
**专业高试铸典范**

Professional high voltage test

高压测试 杭州高电科技有限公司 工程服务

二〇二一年三月

一、承装（修、试）升资条件

- 1、法人资格和完善的组织机构
- 2、健全有效的安全生产组织和制度，依法开展安全培训工作，
- 3、与可承担工程范围相适应的施工机具设备；
- 4、健全的技术档案管理制度。

资质	电压等级	净资产	近 3 年从事活动经历及业绩	近 3 年内电力设施安 装业务最高年工程 结算（仅承装类）	电力设施安装管理人员		专业技术及技能人员		电力相关专业技能人员	
					技术负责人	安全负责人	总数	中级职称人员	总数	高压电工
一级	所有电压等级	具有与开展承装（修、试）电力设施活动相适应的净资产，其所占总资产比例不低于 15%。	330（220）千伏以下 10 千伏以上电压等级变（配）电及线路设施的安装活动的业绩；且质量合格；	2 亿元及以上	高级职称，5 年以上		50 人以上	30 人以上	60 人以上	30 人以上
二级	330 千伏以下		110（66）千伏以下 10 千伏以上电压等级变（配）电及线路设施的安装活动的业绩；且质量合格；	1 亿元及以上	中级以上职称，5 年以上		30 人以上	15 人以上	30 人以上	15 人以上
三级	110 千伏以下		35 千伏以下 10 千伏以上电压等级变（配）电及线路设施的安装活动的业绩；且质量合格；	3000 万元及以上	中级以上职称，5 年以上		15 人以上	5 人以上	20 人以上	10 人以上
四级	35 千伏以下		/	/	初级以上职称，3 年以上		10 人以上	/	15 人以上	8 人以上
五级	10 千伏以下		/	/	初级以上职称，3 年以上		5 人以上	/	5 人以上	3 人以上

注：

- 1、技术负责人、安全负责人要求具有 5 年以上电力设施安装管理工作经历；
- 2、技术负责人可由本单位专业技术人员兼任；
- 3、安全负责人应专人专岗；
- 4、各类人员配置不得同时在其他单位任职；

## 二、施工机具配置清单

### 承装（修、试）电力设施许可证所需施工机具设备条件

#### 承修类 五级

序号	机具设备名称	单位	数量	规格	推荐型号名称
<b>一 运输工具</b>					
1	电力工程车*	辆	1	5座	电力工程车
<b>二 线路维修施工设备</b>					
1	卡线器	只	6	参考如：金属卡线器	SKL-1 卡线器
2	紧线器	把	10	10~15kN	BQ1000 紧线器
3	起重滑车	只	6	20~50kN	QZHC-2 起重滑车
4	放线滑车	只	20	参考如：单轮	SHC-1 放线滑车
5	手扶绞磨机	台	1	50kN	JJMC-5 机动绞磨机
<b>三 压接、焊接和切割设备</b>					
1	导线压接机	台	1	600kN	YQ-60 导线压接机
2	液压压接钳	台	1	160kN	YQK-400 液压压接钳
3	液压压接钳	台	1	600kN	YQ-60 导线压接机
4	电缆压接钳	把	2	90—200mm <sup>2</sup>	YQK-240 电缆压接钳
5	电缆压接钳	把	2	16—90mm <sup>2</sup>	YQK-20 电缆压接钳
6	电焊机	台	1	≤400A	ZX7-250 电焊机
7	液压弯排机	台	1	适用排宽度 50—125mm，厚度 5—12mm	CB-125 液压弯排机
<b>四 测量、试验及动力设备</b>					
1	经纬仪	台	1	参考如：经纬度定位	FDT02 经纬仪
2	激光测距仪	台	1	参考如：激光、红外测距	SW-M40 激光测距仪
3	游标卡尺	把	1	参考如：普通型	YB0-150 游标卡尺
4	接地电阻测试仪	台	1	参考如：简易仪表	DC-500 接地电阻测试仪
5	绝缘电阻测试仪	台	1	参考如：指针手摇式	ZC25-3 绝缘电阻测试仪
6	有毒、易燃、易爆气体检测仪	台	1	参考如：手持式	AS8800 有毒、易燃、易爆气体检测仪
7	发电机	台	1	3kW	2800 发电机

三、承装类设备图册

承修类



专业高试铸典范

Professional high voltage test