

Anhui Changjiang Institute of Metrology & Measurement
Metrology Institute 910

Metrology station 3411 of the National Defense Science & Technology Industry

九 一 〇 所
(国防科技工业 3411 二级计量站)

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: ZJ40-1710-1079
Certificate No.

委托方: 云南电力技术有限责任公司
Customer
地 址: 云南省昆明市
Add. of Customer
样品名称: 超低频耐压试验装置
Description of Sample
型号/规格: CTVL
Model/Type
出厂编号: CDP0917118
NO.
制造厂/商: 杭州高电科技有限公司
Manufacturer

授权签字人:

Authorized Signatory

发证单位:

Issued by (Stamp)

核 验

Inspector

校准人员

Calibration Operator

Professional high voltage test

校准日期: 高压测量仪器制造 | 电力试验工程服务
Cal. Date Year Month Day

通讯地址 (Add): 合肥市高新区红枫路附 9 号
服务电话 (Ser Tel): 0571-56830513
电子信箱 (E-mail):

邮政编码 (Post Code): 310013
传 真 (Fax): 0571-56832657
监督电话 (Sup Tel): 0551-65339567



第 1 页 共 3 页
Page of

校准结果

Results of Calibration

- 一、外观及工作正常性检查:
- 1、外观: 符合要求;
 - 2、工作正常性检查: 正常;
- 二、技术指标:

项目	示值 (kV)	标准值 (kV)	扩展不确定度
输出电压 (0.05Hz)	10.0	9.85	$U=1.8\%$ ($k=2$)
	20.0	19.70	
	30.0	29.67	
	40.0	39.50	
	50.0	49.48	

以下空白
Blank Below

根据本所与客户协议, 对上述校准项目特作如下说明和建议:

- 1、上述校准结果, 符合依据规程中相应等级“合格”的技术要求;
- 2、在仪器正常使用的情况下, 复校时间间隔不超过一年。



九一〇所校准证书

证书编号: ZJ40-1710-1079

使用的测量标准器具:

Measurement Standards used

序号	名称	型号	编号	有效期
1	多功能电气测试仪校准器	5320A	512470708	2018.01.09
2	/	/	/	/
3	/	/	/	/
4	/	/	/	/

本计量标准的量值可以溯源至国家基准

This measurement standard used can be traced to the national primary standard in P.R.C.

校准依据文件(代号、名称) Calibration Regnlation(Code、Name)	JJG795-2016《耐电压测试仪检定规程》		
校准地点: Address of Calibration	云南电力技术有限责任公司车间		
环境条件 Environmental conditions	空气温度: 21℃ Temperature	相对湿度: 51% Rel.Humidity	
其它说明: Remarks			

注: 1、本证书的校准结果仅对所校准样品有效。

The result relate only to the instrument calibrated.

2、未经本实验室书面授权, 不得部分复制本证书。

This report shall not be reproduced except in full without written approval of ACIMM.

