

国网浙江省电力公司电力科学研究院

Electric Power Research Institute of State Grid
Zhejiang Electric Power Company

地址：浙江省杭州市朝晖八区华电
弄Add: No 1.Huadian Rd.,8th
Zhaozhui District, Hangzhou, P.R.China
电话：0571-51211026 邮编：310014
Tel Zip Code
投诉电话：0571—88393888
Complaint service hotline:

测试报告

TEST REPORT

证书编号： 计量-核相器- 040 -2013
REPORT NO.

委托方：

Customer

浙江一本电力承装有限公司

委托方地址：

Address of Customer

浙江

器具名称：

Name of Sample

无线高压核相仪

制造厂商：

Manufacturer

杭州高电科技有限公司

型号/规格：

Model / Type

CT9600

器具编号：

Number of Sample

13071901

测试日期：

Date of this Test

2016 年 06 月 31 日

杭州高电
专业高试铸典范

Professional high voltage test

高压测量仪器智造 | 电力试验工程服务

证书批准人：

Approved by (signature)

职务：

Title

主任

注：本证书提供的结果仅对本次被测试的器具有效。未经本院书面批准，不得部分复制此证书。

The data are valid only for the sample. It's invalid to be partly reproduced without written approval.

测试证书首页专用

Front page of test report

第 1 页 共 3 页
Page of pages

1、测试所依据的技术文件(代号, 名称)
Reference documents for the test (code, name)

- 1) JJG (鄂) 13-2001 《数字高压表》
- 2) GB/T16927.1-1997 《高电压试验技术 第一部分: 一般试验要求》
- 3) GB/T16927.2-1997 《高电压试验技术 第二部分: 测量系统》
- 4) 产品出厂技术指标

2、测试使用的主要计量标准器具
Main measurement standard used in the test

型号及名称: Model and Description	高压移相电源
制造厂商: Manufacturer	温州市华特电气有限公司
测量范围: Measuring Range	0~360°
不确定度或准确度或最大允许误差 Uncertainty of accuracy of maximum permissible error	相角测量准确度: $\pm 1^\circ$
器具编号: No. of Standard	812019
证书有效期限: Dur Date	2014.4.8

本计量标准的量值可溯源至国际单位制(SI)

The values of the standard can be traced to the International System of Units (SI)



3、测试地点、环境条件
Place and environmental condition of the test

地点:
Place 国网浙江省电力公司电力科学研究院

温度: 22.7 °C 湿度: 64 %RH
Temperature Relative Humidity

注: 本证书提供的结果仅对本次被测试的器具有效。未经本院书面批准, 不得部分复制此证书。

The data are valid only for the sample. It's invalid to be partly reproduced without written approval.

4. 测试数据
Data of test

1) 相位测量指示:

单位: °

相位测量 (相对地10/√3kV)		相位测量 (相对地10/√3kV)	
显示值	标准值	显示值	标准值
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-		-	
相位测量 (相对地10/√3kV)		相位测量 (相对地10/√3kV)	
显示值		显示值	
相位	相位角	相位	相位角
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-		-	

5. 技术指标及说明

Technical index and Instructions:

- 1) 规定相角差≤30° 报同相A级。
- 2) 相角差≤60° 报同相B级。
- 3) 该仪器测试时所得数据不稳定, 无法准确读数。

测试员(签字): 孙爱强
Tested by(signature)

核验员(签字):
Checked by(signature)

测试专用章

注: 本证书提供的结果仅对本次被测试的器具有效。未经本院书面批准, 不得部分复制此证书。

The data are valid only for the sample. It's invalid to be partly reproduced without written approval.